

## Oznámenie o začatí verejných ex post konzultácií

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Prezídium Hasičského a záchranného zboru oznamuje, že dňa 21.11.2022 začína verejné ex post konzultácie s podnikateľskými subjektmi k ex post hodnoteniu nasledovnej regulácie v súlade s Jednotnou metodikou na posudzovanie vybraných vplyvov (ďalej len „JM“):

**Gestor právneho predpisu:** Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Prezídium Hasičského a záchranného zboru

**Názov právneho predpisu:** Vyhláška MV SR č. 478/2008 Z. z., o vlatnostiach, konkrétnych podmienkach prevádzkovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly požiarneho uzáveru v znení neskorších predpisov

**Špecifikácia:** -

**Lokalizácia:** § 9 ods. 6 písm. b) bod 1

**Číslo regulácie:** 32

**Dôvod zaradenia do registra:** JM 10.3 písm d)

### Stručný opis regulácie:

Na inštalovanom požiarom uzávere musí byť zabezpečené vykonávanie prehliadky požiarneho uzáveru raz za 12 mesiacov, ak prevádzkové pokyny neurčujú kratšiu lehotu prehliadky požiarneho uzáveru.

### Znenie podnetov z podnikateľského prostredia:

Súčasný, povinne stanovený rozsah praktickej časti výchovy a vzdelávania pri tejto vzdelávacej činnosti je nadhodnotený. Vychádzame z reálnej praxe. Pre nadobudnutie praktických zručností z praktickej časti pri tejto vzdelávacej činnosti podľa skúseností z praxe by postačovalo (najmenej) 16 hodín. Uvedený návrh súčasne predstavuje v praxi zníženie administratívnej a finančnej záťaže pre zamestnávateľov.

**Termín ukončenia verejných konzultácií:** 21.12.2022

### Predbežné hodnotenie návrhu gestorom:

Zo zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov vyplýva, že právnická osoba a fyzická osoba-podnikateľ zabezpečuje prostredníctvom technika požiarnej ochrany vykonávanie preventívnych protipožiarňných prehliadok. Prostredníctvom vykonávacej MV SR č. 478/2008 Z. z., o vlastnostiach, konkrétnych podmienkach prevádzkovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly požiarneho uzáveru v znení neskorších predpisov je stanovená prehliadka požiarneho uzáveru raz za 12 mesiacov, ak prevádzkové pokyny neurčujú



kratšiu lehotu prehliadky požiarneho uzáveru. Keďže v priebehu doby 12 mesiacov dochádza k používaniu požiarneho uzáveru a jeho technických častí aj v závislosti od teplotných zmien, je nutné zabezpečiť jeho správnu funkčnosť a preveriť akčioschopnosť raz za 12 mesiacov.

**Kontaktná osoba:** kpt. Ing. Renáta Karásková, [renata.karaskova@minv.sk](mailto:renata.karaskova@minv.sk) tel. 0961 055243